



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2019CQC012018-440994
(任务编号)

产品名称: 自恢复式过欠压保护器

型 号: TGZGQ3-80

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 自恢复式过欠压保护器
 型号: TGZGQ3-80
 商标: TENGEN
 样品数量: 3台
 样品来源: 工厂送样
 收样日期: 2019-10-31
 完成日期: 2019-11-08

委托人: 浙江天正电气股份有限公司
 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
 生产者: 浙江天正电气股份有限公司
 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司
 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

试验结论: 依据 JB/T 12762-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGZGQ3-80
 Ui: 500V;
 Ue: AC230V;
 In: 20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A;
 额定限制短路电流能力 (Inc): 6kA;
 极数: 1P+N(N极常通);
 不带过电流保护

主检: 康宁 日期: 2019.12.02
 审核: 邵吉福 日期: 2019.12.02
 签发: 魏秋媛 日期: 2019.12.02



备注:

变更项目	变更前	变更后
电子组件板印制板布局改动	见附页 1 图 1、图 2	见附页 2 图 3、图 4
原证书编号	CQC18012185494	
原测试报告编号	00901-V2017CQC012018-337956	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	