



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他

申请编号： A2024CCC0307-4631646  
(任务编号)

产品名称： 塑料外壳式断路器

型 号： TGM1-1250, TGM1N-1250

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司




<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号: TGM1-1250,TGM1N-1250</p> <p>商 标: TENGGEN</p> <p>样品数量: 2 台</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2024-11-15</p> <p>完成日期: 2024-11-29</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区 中心大道 288 号</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
见附页 1

主检:  日期: 2024-12-10

审核:  日期: 2024-12-10

签发:  日期: 2024-12-10

(检测机构名称、盖章)  
2024 年 12 月 10 日

备注:

变更项目	变更前	变更后
变更内容	见附页2	见附页2
原证书编号	2024010307683348	
原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-878084	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页1

TGM1-1250,TGM1N-1250;

Uimp: 8kV;

Ui: 800V;

Ue:AC400V;

In: 630A,700A,800A,1000A,1250A;

过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式;

Ics: 40kA;

Icu: 80kA;

选择性类别:A类;

极数:3P;适用于隔离;

配用的辅助触头:2NO,2NC;

Ith:3A,Ui:400V;Uimp:4kV;

AC-15:Ue:AC380V,Ie:0.4A;

DC-13:Ue:DC220V,Ie:0.15A;

附页2

变更项目	变更前	变更后
基准温度	+30°C	<b>+40°C</b>
极数	3P,3P+N,4P(3个保护极, N 极可开闭), 4P	<b>3P</b>
额定冲击耐受电压	12kV	<b>8kV</b>
取消黑色盖子外观产品及变更型号解释中第③位	③: □: 设计序号(1:为白色盖子; 1N: 为黑色盖子)	③: □: 设计序号( <b>1或1N: 为白色盖子</b> )
总装配图	2T2.256.060.1-5(四极), 2T2256.061.1-5 (三极)	<b>2T2256.061.1-5</b>